

제 2013-BO-0211-2 호



안 전 인 증 서

ifm efector gmbh

ifm-Strassel, 88069 Tett nang, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Capacitive proximity sensor

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
KG5079

인증번호
13-AV4BO-0211

Ex iaD 20 T135℃

용량·등급

$U_i = DC 15 V$, $I_i = 50 mA$, $P_i = 120 mW$, $R_i = 218 \Omega$,
 $L_i = 3.4mH$ (케이블길이 6m초과시 0.6 uH/m),
 $C_i = 0.7\mu F$ (케이블길이 6m초과시 160 pF/m), $T_{amb} = -20 \sim 60^\circ C$

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

ifm efector gmbh, ifm-Strassel, 88069 Tett nang, Germany에서 생산되는 제품에 한함.

2013.04.25 최초 교부
2014.01.03 정정발급
2016.07.28 사업장명 변경

2016년 07월 28일

한국산업안전보건공단 이사장

