

제 2013-BO-0768-1 호



안 전 인 증 서

ifm efector gmbh

ifm-Strassel, 88069 Tett nang, Germany

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Capacitive proximity switch

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델

KI5030 KI-2015-N/NI/*

인증번호

13-AV4BO-0768

Ex ia IIB T6

용량·등급

Ui: DC15V, Ii: 50mA, Pi: 120mW, Ci: 375nF, Li: 1uH
Tamb : -20℃~+60℃

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(노동부고시 제2010-36호)

인 증 조 건

ifm efector gmbh, ifm-Strassel, 88069 Tett nang, Germany에서 생산되는 제품에 한함.

2016년 07월 28일

2013.12.23 최초 교부

2016.07.28 사업장명 변경

한국산업안전보건공단 이사장

