

제 2016-BO-0157 호



안 전 인 증 서

ifm efector gmbh

ifm-Strassel, 88069 Tett nang, Germany .

위 사업장에서 제조하는 아래의 품목이 산업안전보건법 제34조 및 같은 법 시행규칙 제58조의4제4항에 따른 안전인증 심사 결과 안전·보건기준에 적합하므로 안전인증표시의 사용을 인증합니다.

품 목

Capacitive proximity switch

형식·모델/용량·등급/인증번호

형식·모델
KI5031

인증번호

16-AV4BO-0157

Ex ia IIB T6

용량·등급 Ui: DC 15 V, Ii: 50 mA, Pi: 120 mW, Ci: 375.64 nF, Li: 3 uH
Tamb: -20℃~60℃

인 증 기 준

방호장치 의무안전인증 고시(고용노동부고시 제2013-54호)

인 증 조 건

ifm efector gmbh, ifm-Strassel, 88069 Tett nang, Germany에서 생산되는 제품에 한함.

2016년 05월 02일

한국산업안전보건공단 이사장

