

**Referring to UL:**

The electric supply must only be made via SELV/PELV circuits.
The insulation of external circuits has to be implemented as required by Figure 102 from UL61010-2-201.

The device shall be mounted in an enclosure or cabinet providing protection against fire hazards and mechanical impact.

The device is designed to be safe at least under the following conditions:

- indoor use
- altitude up to 2000 m
- maximum relative humidity 90% RH, no condensation
- pollution degree 3

In Bezug auf UL:

Die elektrische Versorgung darf nur über SELV/PELV-Stromkreise erfolgen.
Die Isolierung externer Stromkreise muss wie in Abb. 102 der UL61010-2-201 beschrieben ausgeführt sein.

Das Gerät in ein Gehäuse oder einen Schaltschrank einbauen, um Schutz gegen Brandgefahr und mechanische Beschädigung zu gewährleisten.

Die Gerätesicherheit ist für die Nutzung unter folgenden Umgebungsbedingungen ausgelegt:

- Nutzung im Innenbereich
- Höhenlagen bis zu 2000 m
- Relative Luftfeuchtigkeit bis maximal 90%, nicht kondensierend
- Verschmutzungsgrad 3

Par rapport à UL:

L'alimentation électrique ne doit s'effectuer que via des circuits TBTS/TBTP.
Des circuits externes doivent être isolés comme décrit dans la fig. 102 de l'UL61010-2-201.

L'appareil doit être monté dans un boîtier ou une armoire électrique qui fournit une protection contre un risque d'incendie et des chocs mécaniques.

La sécurité de l'équipement est conçue pour l'emploi dans les conditions environnantes suivantes :

- utilisation à l'intérieur
- altitudes jusqu'à 2000 m
- humidité d'air relative jusqu'à 90% au maximum, sans condensation
- degré de salissure 3