FDA – Konformitätserklärung

FDA – Declaration of Conformity

Déclaration de conformité FDA

ifm electronic gmbh

Friedrichstraße 1
45128 Essen
E-Mail: info@ifm.com
Internet: www.ifm.com

Hiermit bestätigt die ifm prover gmbh für die im folgenden aufgeführten Geräte mit Zubehör:	ifm prover gmbh hereby confirms for the units with accessories listed below:	Par la présente, ifm prover gmbh confirme pour les unités avec accessoires suivantes :
1) Aseptoflex Vario Dichtkonzept:	1) Aseptoflex Vario sealing concept:	1) Concept d'étanchéité Aseptoflex Vario :
Drucksensorik:	Pressure sensors:	Capteurs de pression :
PG2734, PG2789, PG2793, PG2794, PG2795, PG2796, PG2797, PG2798, PG2799, PH1706, PI2714, PI2715, PI2717, PI2789, PI2793, PI2794, PI2795, PI2796, PI2797, PI2798, PI2799, PM1703, PM1704, PM1705, PM1706, PM1707, PM1708, PM1709, PM1714, PM1715, PM1717, PM1789, PY1706		
Strömungssensorik:	Flow sensors:	Capteurs de débit :
SI6600, SI6700, SI6800		
Füllstandssensoren:	Level sensors:	Capteurs de niveau :
LR2750, LR2759		
Prozessadaption:	Process adapters:	Adaptateurs process :
E30053, E30054, E30122, E30123, E30124, E30128, E30130, E33201, E33202, E33208, E33209, E33211, E33212, E33213, E33221, E33222, E33228, E33229, E33242, E33304, E33309, E33340, E33701, E33702, E33711, E33712, E33713, E33721, E33722, E33731, E33732		
2) Abdichtung über G1A-Dichtkonus:	2) Sealing via G1A sealing cone:	2) Etanchéité par cône d'étanchéité G1A :
Drucksensorik:	Pressure sensors:	Capteurs de pression :
PF2609, PF2652, PF2653, PF2654, PF2656, PF2657, PF2658, PG2889, PG2893, PG2894, PG2895, PG2896, PG2897, PG2898, PI1689, PI1693, PI1694, PI1695, PI1696, PI1697, PI1698, PI1699, PI2602, PI2692, PI2693, PI2694, PI2695, PI2696, PI2697, PI2698, PI2699, PI2814, PI2815, PI2817, PI2889, PI2893, PI2894, PI2895, PI2896, PI2897, PI2898, PI2899, PI7696, PIM693, PIM694, PL2652, PL2653, PL2654, PL2656, PL2657, PL2658, PM1602, PM1603, PM1604, PM1605, PM1606, PM1607, PM1608, PM1609, PM1614, PM1615, PM1617, PM1689, PM2653, PM2654, PM2655, PM2656, PM2657, PM2658, PY2692		

Prozessadaption:	Process adapters:	Adaptateurs process :
E30013, E30072, E30437, E30438, E33601, E33602, E33612, E33622		
3) Abdichtung über G1/2-Dichtkonus:	3) Sealing via G1/2 sealing cone	3) Etanchéité par cône d'étanchéité G1/2 :
Füllstandssensoren:	Level sensors:	Capteurs de niveau :
LMT01A, LMT03A, LMT04A, LMT100, LMT102, LMT104, LMT105, LMT110, LMT121		
Prozeßadaption:	Process adapters:	Adaptateurs process :
E30055, E30056, E30393, E33401, E33402, E33408, E33430, E43300, E43301, E43302, E43303, E43304, E43305, E43306, E43307, E43309, E43310, E43311, E43312, E43315, E43319, E43322, E43323, E43325, E43326, E43329, E43407		
4) Sonstige Baureihen:	4) Other series:	4) Autres séries :
Drucksensorik:	Pressure sensors:	Capteurs de pression :
PI003A, PI008A, PI009A, PI1093, PI1094, PI1095, PI1096, PI1097, PI1098, PI1099, PI2093, PI2094, PI2095, PI2096, PI2097, PI2098, PI2099, PI2214, PI7093, PI7094, PI7096, PIM093, PIM094, PI2993, PI2994, PI2995, PI2996, PI2997, PI7993, PF2053, PF2054, PF2056, PF2057, PF2058, PF2953, PF2954, PF2956, PF2957, PL2053, PL2054, PL2056, PL2057, PL2058, PM2053, PM2054, PM2055, PM2056, PM2057, PM2058, PMP04A, PMP06A, PMP07A, PMP095, PY9000, PY9001, PY9060, PY9070, PY9970		
Strömungssensorik:	Flow sensors:	Capteurs de débit :
SI6000, SI6100, SI6200		
Füllstandssensoren:	Level sensors:	Capteurs de niveau :
LMT202, LMT302		
Prozessadaption:	Process adapters:	Adaptateurs process :
E30052, E33001, E33002, E33004, E33008, E33009, E33011, E33012, E33013, E33014, E33021, E33022, E33031, E33032, E33033, E33042, E33051, E33092, E33102, E33103, E33108, E33123, E33131, E33133, E33403, E33405, E43338, E43339, E43340, E43341, E43342, E43343, E43344, E43345, E43346, E43347, E43348		
dass die mit Medium in Kontakt stehenden Oberflächen bzw. Materialien, bestehend aus Edelstahl 316 L (1.4404 / 1.4435) und / oder einem der folgenden Grundstoffe: - Keramik (Al_2O_3) - Elastomer (FKM / EPDM) - Kunststoff (PTFE / PEEK) u. a. auf Grundlage der Lieferantenbescheinigungen konform sind zu:	that the surfaces / materials in contact with the medium, consisting of stainless steel 316L (1.4404 / 1.4435) and / or one of the following basic materials: - ceramics (Al_2O_3) - elastomer (FKM / EPDM) - plastics (PTFE / PEEK) are, among others on the basis of supplier declarations, compliant with:	que les surfaces / matières en contact avec le fluide, composés d'acier inox 316L (1.4404 / 1.4435) et / ou l'une des matières de base suivantes : - céramique (Al_2O_3) - élastomère (FKM / EPDM) - plastique (PTFE / PEEK) sont, entre autre sur la base des déclarations des fournisseurs, conformes à:

	CFR Title 21 (FDA) § 186.1256 *bzw./or/ou* ***CFR Title 21 (FDA) § 177.2600*** *bzw./or/ou* ***CFR Title 21 (FDA) § 177.1550*** *bzw./or/ou* ***CFR Title 21 (FDA) § 177. 2415***	

Tettnang, 12.12.18

.....

Hans Peter Müller
Managing Director