

防爆構造電気機械器具型式検定合格証

申請者	東京都港区東新橋1-5-2 ifm effector株式会社	
製造者	Friedrichstrasse 1, 45128 Essen, Germany ifm electronic GmbH	
品名	近接スイッチ	
型式の名称	KI-2015-N/N I	
防爆構造の種類	本質安全防爆構造 (i a)	
対象ガス又は蒸気の 爆発等級及び発火度	IIB T 6	
防爆記号	Ex i a IIB T 6	
適用基準		
定 格	本安回路許容電圧 15 V 本安回路許容電流 50 mA 本安回路許容電力 120 mW 内部インダクタンス 1 μH 内部キャパシタンス 375 nF 周囲温度 60℃	
使用条件		
型式検定合格番号	第 TC15627 号	
有 効 期 間		型式検定者の所属及び氏名
2019年11月16日から 2022年11月15日まで		試験認証部 後藤 隆
2022年11月16日から 2025年11月15日まで		試験認証部 後藤 隆
年 月 日から 年 月 日まで		
年 月 日から 年 月 日まで		

機械等検定規則による型式検定に合格したことを証明する。

2001年11月16日

型式検定実施者 公益社団法人 産業安全技術協会 会長